

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:

**Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Bankirai-Diele  
Artikelbezeichnung: Holz-Spezialöl mit Zusatz Anti-Slip "R10" für Ölsysteme  
Artikel-Nummer: 0113 Holz-Spezialöl Bankirai, Zusatz Anti-Slip 0240  
Abmessungen: Länge variabel, Breite 224 mm (Deckbreite 205 mm),  
Prüfmuster 1000 x 500 x 15 [mm];  
Farbe: farblos; dunkelbraun  
Oberfläche: nach Angabe: Holz gehobelt und geölt  
(eben, feinrau strukturiert)  
Ergänzung: Beschichtungsaufbau:  
- Holz gehobelt  
- 1. Auftrag: 0113 Holzspezial-Öl mit 10 % 0240 Zusatz  
Anti-Slip "R10" für Ölsysteme  
- Trocknung 6-8 Stunden  
- 2. Auftrag: 0113 Holzspezial-Öl mit 10 % 0240 Zusatz  
Anti-Slip "R10" für Ölsysteme  
- Trocknung 6-8 Stunden  
Bemerkung: nach Herstellerangabe sind weitere Artikel/Farbtöne lieferbar:  
0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0116, 0118, 0120, 0121, 0122,  
0123, 0124, 0130, 0131, 0133, 51411, 51413  
Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3, 48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3, 48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 70991509.001

Prüfdatum: 24.08.2015

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung: parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **17,1°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 01.07.2016  
Dr. No/Schu/an



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkante Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

