

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

**Prüfobjekt:** Holz/Holzverbundwerkstoff

Materialart (Holz): Eichenparkettelement mit werkseitiger Einpflege  
Artikel-Nummer: Holz-Spezialöl 0110 + 10% Zusatz Anti-Slip R10 0240  
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 145 mm (Deckbreite 140 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 14 [mm]  
Farbe: eiche - hell  
Oberfläche: nach Angabe: werkseitig geölt, eben, feinrau strukturiert  
Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

**Auftraggeber:** SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

**Zeugnisnummer:** 91352003.001

**Prüfdatum:** 14.08.2020

**Probenahme:** Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

**Prüfgrundlage:** DIN 51130 (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung parallel zur Maserung/Dielenlänge

**Prüfergebnis:** Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **18,8°**

**Bewertung:** Klasse der Rutschhemmung: **R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer

Großburgwedel, 18.08.2020  
Schu/ke



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (05139) 99 82-0 · Telefax (05139) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKKS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kern-Nr. NDS 20 anerkannte und nach R11-BauPVO notifizierte Stelle NR 1212

