

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Fertigparkett (Eiche) mit werkseitiger Einpflege  
Artikelbezeichnung: Premium Hartwachsöl seidenmatt (3200)  
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 202 mm  
(Deckbreite 185 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 14,5 [mm]  
Farbe: Dielen: eiche - braun; Einpflege: seidenmatt farblos - nach  
Angabe sind weitere Glanzgrade lieferbar  
Oberfläche: nach Angabe: werkseitig geölt (Verbrauch gem. techni-  
schen Datenblatt: ca. 70 g/m<sup>2</sup>; 2 Aufträge notwendig)  
eben, feinrau strukturiert (Holzmaserungsstruktur)  
Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 96192201.001

Prüfdatum: 18.01.2022

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 12/2021)  
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";  
**Anhang B** – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene  
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Winkelwert  $\alpha_{shod}$ : **9°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 01.02.2022  
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

