

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Fertigparkett mit werkseitiger Einpflege
Artikelbezeichnung: Single Top Oil Care Matt colourless
Abmessungen: Holzdielen: Länge variabel, Breite 145 mm
(Deckbreite 130 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 13,6 [mm]
Farbe: Dielen: Holzmaserung braun; Einpflege: Matt colourless
(4639); n. A. sind weitere Glanzgrade und Farbtöne
lieferbar
Oberfläche: n. A.: werkseitig geölt (Auftragsmenge 15-20 g/m²) eben,
feinrau strukturiert (Holzmaserungsstruktur), matt
Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 97302201.001

Prüfdatum: 06.05.2022

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 12/2021)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : **7°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 10.05.2022
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

