

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Eichenparkettelement mit werkseitiger Einpflege
Artikel-Nummer: 8100 Pflegewachs
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 145 mm (Deckbreite 140 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 14 [mm]
Farbe: eiche - hell
Oberfläche: nach Angabe: werkseitig gewachst, eben, feinrau strukturiert
Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 91352001.001

Prüfdatum: 14.08.2020

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfrichtung parallel zur Maserung/Dielenlänge

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **8,9°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 18.08.2020
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

