

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: Holz/Holzverbundwerkstoff

Materialart (Holz): Eichendielen mit werkseitiger Einpflege  
Artikelbezeichnung: Ecoline Pflegewax / Ecoline Wax Care  
Artikel-Nummer: 8119Eco  
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 185 mm  
(Deckbreite 180 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 15 [mm]  
Farbe: Dielen: eiche - braun; Einpflege: farblos, nach Angabe  
sind weitere Farbtöne lieferbar  
Oberfläche: nach Angabe: werkseitig gewachst (Verbrauch gem.  
technischem Datenblatt: ca. 1 Liter/200 m<sup>2</sup>),  
eben, feinrau strukturiert (Holzmaserungsstruktur)

Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 92582001.001

Prüfdatum: 09.12.2020

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: DIN 51130 (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
– Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelbelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung: Dielen längs/parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: 8,9°

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung: R9

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 16.12.2020  
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Feide 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKKS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00  
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

