

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Eichendielen mit werkseitiger Einpflege
Artikelbezeichnung: Ecoline Pflegewax / Ecoline Wax Care
Artikel-Nummer: 8119Eco
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 185 mm
(Deckbreite 180 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 15 [mm]
Farbe: Dielen: eiche - braun; Einpflege: farblos, nach Angabe
sind weitere Farbtöne lieferbar
Oberfläche: nach Angabe: werkseitig gewachst (Verbrauch gem.
technischem Datenblatt: ca. 1 Liter/200 m²),
eben, feinrau strukturiert (Holzmaserungsstruktur)

Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 92582001.001

Prüfdatum: 09.12.2020

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut


Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
– Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung: Dielen längs/parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **8,9°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 16.12.2020
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Feide 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

