PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:

Holz/Holzverbundwerkstoff

Materialart (Holz)

Fertigparkett (Nussbaum) mit werkseitiger Einpflege

Artikelbezeichnung:

Profi-Pflege-Öl seidenmatt farblos (8139S)

Abmessungen:

Dielen: Länge variabel, Breite 205 mm (Deckbreite

185 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 15 [mm]

Farbe:

Parkett: Nussbaum - braun; Einpflege: seidenmatt farblos

- nach Angabe sind weitere Glanzgrade lieferbar

Oberfläche:

n. A: werkseitig beschichtet (Verbrauch gem. technischen

Datenblatt: ca. 15-20g/m²), eben, feinrau strukturiert

Hersteller/Lieferer:

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Straße 3 48336 Sassenberg

Auftraggeber:

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Straße 3 48336 Sassenberg

Zeugnisnummer:

95852104.001

Prüfdatum:

16.12.2021

Probenahme:

Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage:

DIN 51130 (Ausgabe 02/2014)

"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,

Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfrichtung parallel zur Maserung

Prüfergebnis:

Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:

7.3°

Bewertung:

Klasse der Rutschhemmung:

R9

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer

SFV
Säurefliesner-Vereinigung
e.V.
Großburgwedel

Großburgwedel, 22.12.2021 Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

