

# PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen  
gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Fertigparkett mit werkseitiger Wischpflege  
Artikelbezeichnung: Wischpflege-Öl  
Abmessungen: Holzdielen: Länge variabel, Breite 147 mm  
(Deckbreite 131 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 15 [mm]  
Farbe: Dielen: Holzmaserung braun; Wischpflegeölauftrag: Farblos Seidenmatt, farblos; n. A. sind weitere Glanzgrade und Farbtöne lieferbar  
Oberfläche: n. A.: werkseitig geölt (Verbrauch: 1 Liter = ca. 100 m<sup>2</sup>), eben, feinrau strukturiert (Holzmaserungsstruktur), matt  
Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3  
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 98922301.001

Probeneingang: 10.01.2023

Prüfdatum: 24.01.2023

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 12/2021)  
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";  
**Anhang B** – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung: parallel zur Diele/Maserung

Prüfergebnis: Winkelwert  $\alpha_{shod}$ : **10°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 30.01.2023  
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für die geprüften und mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Für die Klassifizierung nach der Prüfgrundlage werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

