

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart: Eichenparkettelement mit werkseitiger Einpflege
Artikelbezeichnung: Ecoline MultiTop Lack Polish
Artikel-Nummer: 8153Eco - Seidenmatt
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 202 mm
(Deckbreite 185 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 13 [mm]
Farbe: Eiche - hell, seidenmatt, nach Angabe sind weitere
Glanzgrade lieferbar
Oberfläche: nach Angabe: werkseitig lackiert und gepflegt
(Verbrauch ca. 1 Liter für ca. 100 m²/1 Verschleißkappe
für 1 m²); eben, feinrau strukturiert

Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Auftraggeber: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Zeugnisnummer: 82361801.001

Prüfdatum: 14.02.2018

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut


Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächen-
zustand.
Prüfrichtung: parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **8,2°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

F. Höltkemeyer
Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 05.03.2018
Schuf/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

